

đúng quy định, khối lượng nước thải xả vào điểm đầu nổi được tính đúng tính đủ.

2. Vị trí đầu nổi

Đầu nổi nước thải sau xử lý (trong quá trình vận hành khai thác) từ hồ ga nội bộ của dự án vào cống dọc đường Lê Duẩn tại 01 vị trí, khẩu độ cống đầu nổi: ống D=200mm (HDPE), cao độ đáy cống đầu nổi: -2.27m (so với cao độ đáy cống dọc đường Lê Duẩn: -2.85m).

Lưu lượng đầu nổi vào hệ thống thoát nước: 2.11 (l/s).

3. Thời điểm đầu nổi

Việc cấp phép và thi công đầu nổi thoát nước nêu trên chỉ được thực hiện sau khi các hạng mục công trình thi công đúng với Giấy phép xây dựng và hoàn thành thủ tục cấp phép đầu nổi theo quy định.

4. Chất lượng nước thải

Chất lượng nước thải của dự án tại vị trí đầu nổi phải đảm bảo đạt loại B theo QCVN 14:2008/BTNMT trước khi đầu nổi vào hệ thống thoát nước của.

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm

Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải (Địa chỉ: 18 đường Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Điện thoại: 0236.3621.530) để được hướng dẫn lập thỏa thuận đầu nổi thoát nước theo quy định.

Đối với việc xả thải nước ngầm trong quá trình thi công: Sau khi có Giấy phép xây dựng, yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp với tư vấn lập hồ sơ xả nước ngầm trong quá trình thi công dự án, gửi Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải kiểm tra, trình Sở Xây dựng cấp phép trước khi xả nước ngầm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc yêu cầu chủ đầu tư chủ động thông báo cho Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải và cùng bàn bạc đi đến thống nhất.

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;
- Sở TN&MT (báo cáo);
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- UBND quận Hải Châu (báo cáo);
- Trạm XLNT Hòa Cường (theo dõi, kiểm tra);
- Lưu: VT, KT_(Quang Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đặng Minh Dũng

SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số: 51 /CTTNXLNT-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2021

THỎA THUẬN VỊ TRÍ ĐẦU NỐI THOÁT NƯỚC

Công trình: Khách sạn SOJO Đà Nẵng.

Địa điểm: số 15 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v “Ban hành Quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”;

Căn cứ Công văn số 7498/SXD-HTKT ngày 27/9/2019 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng V/v “Hướng dẫn thực hiện công tác thỏa thuận đầu nối thoát nước thải đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”;

Căn cứ Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSĐĐ ở số 22483 ngày 7/12/2000 của UBND thành phố Đà Nẵng cấp tại thửa 126, TĐĐ 10, đường Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107219179 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 21, tòa Tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 29/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v “Phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khách sạn tại thửa đất số 126, TĐĐ 10 (mặt tiền đường Lê Duẩn) phường Hải Châu 1, quận Hải Châu”;

Căn cứ Công văn số 238/2020/CV-TNH-PTDA ngày 28/12/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH V/v “Thỏa thuận thoát nước cho dự án Khách sạn SOJO Đà Nẵng tại số 15 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng”.

1. Mục đích của thỏa thuận đầu nối thoát nước

Thỏa thuận đầu nối là văn bản pháp lý được ký giữa đơn vị thoát nước với hộ thoát nước (Chủ đầu tư dự án) nhằm đảm bảo đầu nối đúng vị trí, đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời điểm, đảm bảo chất lượng nước thải xả vào điểm đầu nối