

Số: 23 /TBNT-PCCC
V/v chấp thuận kết quả kiểm tra
nghiệm thu về PCCC

Lào Cai, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và quản lý khách sạn TNH.

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lào Cai.

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số 04/2023/CV-TNH ngày 03/01/2023 của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý khách sạn TNH.

Người đại diện pháp luật là ông: Nguyễn Bá Luân; Chức vụ: Tổng giám đốc.

Căn cứ Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC ngày 05/01/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lào Cai.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lào Cai chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình “Khách sạn Sojo và thương mại dịch vụ Lào Cai” với các nội dung sau:

Địa điểm xây dựng: Phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và quản lý khách sạn TNH.

Đơn vị thi công PCCC: Công ty cổ phần đầu tư MTN Việt Nam.

Đơn vị tư vấn giám sát PCCC: Công ty CP tư vấn xây dựng Beacons Việt Nam.

Quy mô: 01 tầng hầm, 11 tầng nổi, 01 tầng tum.

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy: Bậc chịu lửa, Giao thông phục vụ cho xe chữa cháy; Khoảng cách an toàn PCCC; Bố trí công năng, lối thoát nạn; Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; Hệ thống tăng áp, thông gió hút khói; Hệ thống chống sét, tiếp địa; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy bằng nước (hệ thống chữa cháy ngoài nhà, hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler); Hệ thống chữa cháy tự động

bằng khí FM200 (phòng hạ thế); Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống âm thanh, liên lạc; Phương tiện chữa cháy ban đầu; Phương tiện phá dỡ thông thường.

Yêu cầu kèm theo: Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng. *Viết*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.



Đại tá Bùi Hồng Tuấn